

Schemat: Neoheat Eko Monoblock z CWU i ogrzewaniem podłogowym

Należy upewnić się, że konfiguracja odpowiada rysunkowi montażowemu przedstawionemu po prawej stronie dla jednej sterfy temperatury, w której znajduje się ciepła woda użytkowa.

Montaż powinien być wykonany przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę. Przed przystąpieniem do montażu należy upewnić się, że zasilanie jest odłączone.

Rury zgodnie ze średnicą rur w urządzeniu (1 cal) (najlepiej rury ze stali węglowej lub miedzi).

Objętość zbiornika CWU = ilość osób x 50l.

Grzałka w zbiorniku CWU nie jest wymagana. Jest ona opcją dodatkową.

W instalacji wymagane są 2 zawory przeciwzamrozeniowe (nie mogą one znajdować się w jednej linii) lub woda + glikol propylenowy do 40%.

Wymagany jest w instalacji separator powietrza, który należy zamontować na zasilaniu między jednostkami (patrz schemat) lub na zasilaniu ogrzewania podłogowego.

Instrukcje dotyczące okablowania i obsługi oprogramowania znajdują się na następnej stronie.

	zawór odcinający		grupa bezpieczeństwa
	separator powietrza		czujnik temperatury
	filtr magnetyczny		pompa obiegowa
	filtr siatkowy		odpowietrznik
	naczynie przeponowe		zawór przeciwzamrozeniowy
			zestaw zaworu bezpieczeństwa

