

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 11/05/2024

1. Nazwa handlowa wyrobu budowlanego

Kanałowy filtr wentylacyjny FKK o średnicach nominalnych przyłączy: 100-560mm

2. Zamierzone zastosowanie:

Przeznaczone do filtracji powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.

3. Nazwa i adres producenta:

**Iglotech Sp. z o.o.
ul. Toruńska 41
82-500 Kwidzyn**

4. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

Nie dotyczy

5. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System oceny: 4

6. Krajowa specyfikacja techniczna:

**Polska norma wyrobu:
PN-EN ISO 16890-1:2017-01, PN-EN 1505:2001, PN-EN 1506:2007**

7. Krajowa ocena techniczna:

Nie dotyczy



8. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe		Uwagi
Wymiary	Wymiary i tolerancje zgodne		
Skuteczności filtracji cząstek pyłu	G4	ISO Coarse 70%	
Trwałość	Ochronna powłoka antykorozyjna: masa powłoki cynkowej 275 g/m ² Nominalna grubość powłoki 20µm		Wg PN-EN 10346:2015 PN-EN 9223:2012

IGLOTECH Sp. z o.o.
Kierownik Produktu ds. Systemów Wentylacji
Katarzyna Sowińska

Kwidzyn, dnia 04.11.2024

