

## KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

**1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:**

Kanał elastyczny Forvent Reku Pro PLUS DN75 (50m)

**2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**

Wyrób, o którym mowa w pkt. 1 jest przeznaczony do stosowania w budownictwie jako element wentylacji, w zakresie wynikającym z właściwości użytkowych określonych w pkt. 7 niniejszej deklaracji.

**3. Nazwa i adres siedziby producenta:**

Iglotech Sp. z o.o., 82-500 Kwidzyn, ul. Toruńska 41

**4. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:**

Nie dotyczy

**5. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**

System 4

**6. Krajowa specyfikacja techniczna:**

6a) Polska Norma wyrobu: PN-EN 17192:2019-01

6b) Krajowa ocena techniczna: **Nie dotyczy**Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej: **Nie dotyczy**Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **Nie dotyczy****7. Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane Właściwości Użytkowe	UWAGI
Szczelność:	Klasa: ATC 3	Pkt. 5.2 Normy PN-EN 17192
Opory przepływu:	2,35[Pa]/m.b. przy przepływie 40 [m³/h]	Pkt. 5.3 Normy PN-EN 17192
Temperatury pracy:	Min.=-400°C / Max.+70°C	Pkt. 5.4 Normy PN-EN 17192
Reakcja na ogień:	Klasa: F	Pkt. 5.5 Normy PN-EN 17192 PN-EN 13501-1
Odporność na ciśnienie zewnętrzne:	133 N	Pkt. 5.6 Normy PN-EN 17192
Odporność cieplna:	0,18 [m²K/W]	Pkt. 5.7 Normy PN-EN 17192 PN-EN 12664
Aktywność mikrobiologiczna:	Próbka wykazuje aktywność przeciwbakteryjną wobec użytych szczepów wzorcowych bakterii Escherichia coli R=2,09; Staphylococcus aureus R=4,57	Pkt. 5.8 Normy PN-EN 17192 ISO 22196:2011

**8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 7 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.**

W imieniu producenta podpisał:

IGLOTECH SP. Z O.O.  
Kierownik Produkcji ds. Systemów Wentylacji  
Katarzyna Sowińska

(miejsce i data wystawienia)

(Podpis)