



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Higieny Środowiska

ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE

HK/K/0935/01/2017

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Neovent KNV (300, 520, 840) Lux

Zawierający / containing: stal, aluminium, PCV i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: wentylacji (chłodzenie, grzanie, osuszanie) pomieszczeń w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, usługowych, produkcyjnych (w tym produkcji żywności), zakładach opieki zdrowotnej i innych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza zamontowanych w centralach. Z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych (sale operacyjne, wybudzeniowe, OIOM.....). Zastosowanie klimatyzatorów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektów i pomieszczeń wentylowanych. Zastosowane czynniki chłodnicze muszą być zgodne z przepisami aktualnymi w dniu sprzedaży urządzenia.

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu / Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

Wyprodukowano w Polsce dla Iglotech Sp. z o.o.

82-500 Kwidzyn

ul. Toruńska 41

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Iglotech Sp. z o.o.

82-500 Kwidzyn

ul. Toruńska 41

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2022-11-27 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2022-11-27 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 27 listopada 2017

The date of issue of the certificate: 27th November 2017

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

or Bożena Krogulska

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Higieny Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Hygiene NIPH-NIH
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 / 00-791 Warszawa, Chocimska 24, Poland
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287