Coolselector2

Informacje o projekcie

Nazwa projektu:
Komentarze:
Autor:
Coolselector2 wersja: 4.2.0. Baza danych: 66.66.2.25.19.46
Wydrukowane: Sobota, 28 Listopad 2020
Zastosowane preferencje: Wszystkie zastosowania

Agregaty skraplające 1

Warunki pracy

Czynnik chłodniczy:	R449A				
Temperatura punktu rosy parowania:	-10,0	°C	Temperatura otoczenia:	32,0	°C
Ciśnienie parowania:	3,613	bar	Dochłodzenie:	0	K
Średnia temp. parowania:	-11,9	°C	Dodatkowe dochłodzenie:	0	K
Użyteczne przegrzanie:	8,0	K			
Dodatkowe przegrzanie:	0	K			
Temperatura gazu powrotnego:	-2,0	°C			
Warunki znamionowe:	*Niestandardowe*				
Wymagana wydajność chłodnicza:	*1,000 kW*				

Wybór: OP-MPYM012MPP00G, R449A

Model	P-MPYM008MYP00G	P-MPYM009MYP00G	P-MPYM012MPP00G	P-MPYM014MPP00G	P-MPBM018AJP00G
Numer katalogowy	114X4119	114X4120	114X4121	114X4122	114X4230
Model sprężarki	MLY80RAb	MLY90RAb	MPT12RA	MPT14RA	CAJ9510Z
Zakres produktów	Optyma™ Plus	Optyma™ Plus	Optyma™ Plus	Optyma™ Plus	Optyma™ Plus
Wersja produktu	P00	P00	P00	P00	P00
Czynnik chłodniczy	R449A	R449A	R449A	R449A	R449A
Chłodzenie [kW]	0,748	0,800	1,093	1,146	1,551
COP chłodzenie [W/W]	1,91	1,86	1,86	1,57	1,90
Całkowita moc [kW]	0,393	0,430	0,589	0,729	0,817
Całkowity prąd [A]	2,130	2,457	2,817	3,439	3,802
Częstotliwość [Hz]	50	50	50	50	50
Zasilanie	220 - 240 V 1 ph	220 - 240 V 1 ph	220 - 240 V 1 ph	220 - 240 V 1 ph	220 - 240 V 1 ph
Tc [°C]	35,1	35,4	36,7	37,2	36,2

Wybrano numer katalogowy i części zamienne

Numer katalogowy: *114X4121. OP-MPYM012MPP00G*