



Deklaracja zgodności CE

Producent: OSC di Maggiolo Giancarlo

Adres: Via L. Da Vinci, 18/20 Z.I. – 35020 Brugine – Padova – ITALY,

Firma OCS, świadoma swojej odpowiedzialności, deklaruje, że urządzenia ciśnieniowe zostały stworzone, wyprodukowane, testowane i sprawdzone zgodnie z wymaganiami dyrektywy dotyczącej urządzeń ciśnieniowych 97/23/EC.

Urządzenie zidentyfikowane poniżej było poddane wewnętrznej kontroli producenta z monitoringiem ostatecznego testu w module A1 dyrektywy o urządzeniach ciśnieniowych przeprowadzonym przez TUV Rheinland Group (nr notyfikacji 0035).

No: 01 202 I/U – 07 3028/002

URZĄDZENIE:

Opis:

Nr seryjny:

Zastosowanie zharmonizowanych norm: N/D

Inne standardy techniczne i użyta specyfikacja: VSR

Z wyjątkiem zbiorników cieczy, które nie wymagają serwisu.

Podpisany:

Maggiolo Giancarlo

Brugine-PD-ITALY

13/12/2007



CERTYFIKAT TESTU

SERIA PRODUKCJI:
DOT.:
MODEL:
RODZAJ CIECZY: FREON
CIŚNIENIE PRACY: 32 bary

KOD RYSUNKU:
KOD PRODUKTU:
ZAMÓWIENIE NR:
TEST CIŚNIENIOWY: 48 bar

Wszystkie charakterystyki rozmiarów, objętość, temperatura projektu i cieczy są uwzględnione w rysunku technicznym modelu. Dokument stwierdza, że końcowa kontrola, wymiarów produktu i jakości materiałów potwierdza zgodność z w/w rysunkiem i konstrukcją zgodną z normami. Test ciśnieniowy został przeprowadzony zgodnie z normami i nie zanotowano wycieków i deformacji.

Date: 21/02/2008