

Schemat: Neoheat Heavy z ogrzewaniem mieszanym

Należy upewnić się, że konfiguracja odpowiada rysunkowi montażowemu przedstawionemu po prawej stronie dla dwóch stref temperatury, bez ciepłej wody użytkowej.

Montaż powinien być wykonany przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę. Przed przystąpieniem do montażu należy upewnić się, że zasilanie jest odłączone.

Objętość bufora = 600l.

W instalacji wymagane są 2 zawory przeciwzamrozeniowe (nie mogą one znajdować się w jednej linii) lub woda + glikol propylenowy do 40%.

Rury zgodnie ze średnicą rur w urządzeniu (2 cale dla Heavy 40, dla Heavy 90 2,5 cala) (najlepiej rury ze stali węglowej lub miedzi).

Grzałki w zbiorniku CWU oraz buforze nie są wymagane. Są one opcją dodatkową.

Zawór mieszający 24V sterowany 0 - 10V.

Wymagany jest w instalacji separator powietrza, który należy zamontować na zasilaniu przed zaworem 3-droźnym (patrz schemat) lub bezpośrednio za buforem.

	zawór odcinający		grupa bezpieczeństwa
	separator powietrza		czujnik temperatury
	filtr magnetyczny		pompa obiegowa
	filtr siatkowy		odpowietrznik
	zawór przeciwzamrozeniowy		zawór mieszający

