



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60112.0115.2022

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła:**
Neovent KNP Perfect 500/950/1000/1500
Neovent KNH Perfect 500
Neovent KNV Perfect 400

Zawierający / containing: stal ocynkowaną malowaną proszkowo, ABS, wełnę mineralną i inne materiały wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: systemów wentylacyjnych budynków użyteczności publicznej (m.in. w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w obiektach usługowo-handlowych) oraz zakładów przemysłowych m.in. branży spożywczej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów, w tym rodzaje wymienników ciepła i technologia nawilżania powietrza, muszą być zgodne z aktualnymi przepisami dot. obiektu, w którym są one montowane. Zastosowanie w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych. W trakcie prac montażowych i eksploatacji włókna wełny mineralnej nie mogą przedostawać się do powietrza nawiewanego do pomieszczeń. Czynniki chłodnicze muszą być zgodne z przepisami aktualnymi w dniu sprzedaży wyrobu. Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza innych niż dostarczane przez producenta. Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu

Wytwórca / producer:

IGLOTECH Sp. z o.o.
82-500 Kwidzyn
ul. Toruńska 41

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

IGLOTECH Sp. z o.o.
82-500 Kwidzyn
ul. Toruńska 41




Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2027.06.17 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2027.06.17 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 17 czerwca 2022

The date of issue of the certificate: 17th June 2022

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

2 

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB